



Prüfinstitut für  
Abwassertechnik  
GmbH

# PRÜFZEUGNIS

**utp umwelttechnik pöhl GmbH**

Weidenberger Str. 2-4  
D-95517 Seybothenreuth

**EN 12566-3 Anhang A, C**

„Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW“

**klärofix® 4000 PE**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Werkstoff                           | Polyethylen |
| Standicherheit nach EN 12566-3 C.3  | bestanden   |
| Wasserdichtheit nach EN 12566-3 A.2 | bestanden   |

Geprüft durch:

**PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH**

(PIA GmbH)

Hergenrather Weg 30

D-52074 Aachen

Zertifiziert nach  
ISO 9001:2000



Notified Body Nr.: 1739



Dieses Zeugnis ersetzt weder die Konformitätserklärung  
noch die CE-Kennzeichnung.

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH  
*Elmar Lancé*  
geprüft - tested - testé

Elmar Lancé

August 2010